



CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN PLATFORM SON EN BREUGEL

Enige opmerkingen CG-Platform n.a.v. antwoord college B&W over onze toetsing toegankelijkheid Dommelhuis.

Positief:

- Hoofdingang wordt aangepast en er komen automatische deuren. Dit is erg fijn en een grote wens van veel bezoekers van het Dommelhuis.
- Bij het CMD wordt een balie gerealiseerd. Dit was een groot gemis voor cliënten. Nu zijn de bezoekers van het CMD zoekende naar waar moet ik zijn, waar moet ik me melden?
- Er wordt intern gekeken naar de huisvesting van het CMD en de wijzigingen die nodig zijn om het werkbaar te maken. Aspecten zoals privacy voor medewerkers heeft aandacht nodig.
- Het plaatsen van geleidenlijnen naar het Dommelhuis wordt op korte termijn bekeken.

Jammer:

- De lift wordt niet aangepakt. Het college geeft aan dat het volgens de ITS normen goed is. Wat daarmee bijvoorbeeld niet wordt opgelost is het feit dat mensen in staat moeten zijn om de knop in de lift vast te houden. Helaas lukt dit niet iedereen vanwege onvoldoende kracht van hun handen/vingers.
- Regelmatig wordt genoemd dat de situatie voldoet aan de ITS normen. Dat lijkt wel goed maar er is wel een verschil tussen de ITS normen en de praktische kijk van het CG Platform en anderen die wel problemen ervaren.
- Een opstaande rand aan de buitenzijde van het bordes wordt niet nodig geacht. Het voldoet aan de ITS normen. Toch vinden wij dit een gevaarlijke situatie voor mensen met een rollator, scootmobiel of rolstoel. Immers het gevaar om van het bordes te rijden/vallen is zeker aanwezig.
- De bestaande drangers van deuren in het gebouw worden als zeer zwaar ervaren. Die worden niet aangepast. De realiteit is dat niet iedereen deze deuren zelfstandig kan openen. Voor 1 deur pleiten wij sterk om daar een automatische deur te plaatsen. Dat is de deur naar de gang achter die toegang geeft naar de lift. De voormalige projectleider (Chris Spooren) heeft dat eerder ook genoemd.
- De invalidenparkeerplaatsen voldoen nu echt niet. Het wachten op de herinrichting van het centrum kan nog erg lang wachten. Ons voorstel is om 2 parkeerplaatsen achter de kerktoren of tussen het Dommelhuis en de Nieuwstraat in te richten als invalidenparkeerplaatsen. Die hebben dan niet de afmetingen van een formele invalidenparkeerplaats maar dat is altijd beter dan de huidige ongewenste invalidenparkeerplaatsen. Deze verhuizing gaat niet ten koste van het aantal parkeerplaatsen.

Verder wordt bij verschillende zaken genoemd dat de beheerder dat zou moeten oplossen. Dat lijkt ons prima. Wij vernemen graag de resultaten hiervan.

9-3-2023, JdL